INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
z 17.11.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Sulmierzyce, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Sulmierzyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w miejscowości Sulmierzyce wykazały dalszą niezgodność z wartością parametryczną parametru mangan w siedmiu punktach w ilości 123 µg/l, 131 µg/l, 153 µg/l, 156 µg/l, 159 µg/l, 160 µg/l, 168 µg/l (wartość parametryczna dla parametru mangan wynosi 50 µg/l), parametru mętność w trzech punktach - wartość nieakceptowalna (wartość parametryczna dla parametru mętność - akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian), parametru żelazo w dwóch punktach w ilości: 287 µg/l, 296 µg/l (wartość parametryczna dla parametru żelazo wynosi 200 µg/l), parametru bakterie grupy coli w jednym punkcie w ilości 4 jtk/100 ml (wartość parametryczna dla parametru bakterie grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml). Jednocześnie dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli < 10 jtk/ 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych).

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.



Przegotowania wymaga również woda wykorzystywana do: przygotowywania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez minimum 2 minuty. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.

Żelazo oraz mangan może powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748). W związku z wprowadzoną dezynfekcją wody może wystąpić zwiększona zawartość chloru, co może powodować pogorszenie jej zapachu.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu/informacji.

Dominik Wawrzyńczak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie
/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/